

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

TELE Haase Steuergeräte GmbH
Vorarlberger Allee 38
A-1230 Wien

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17/12-4764-2793
(bitte stets angeben): 12-069
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 221 3778 6322
Datum: 02.04.2012

Unbedenklichkeitsbescheinigung 12005 (Prüfschein)

Erzeugnis: Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Typ: G4PF33-1

Bestimmungsgemäße Verwendung: Typgeprüfte Schutzeinrichtung für den Kuppelschalter als zentraler oder integrierter NA-Schutz und Einrichtung zur Zuschaltung der Erzeugungsanlage.

Die Inselnetzerkennung nach Abs. 6.5.3 der Prüfgrundlage erfolgt mit Hilfe der dreiphasigen Spannungsüberwachung. Die Einschränkungen nach Abschnitt 6.5.3 b) und Anhang D.2 der Prüfgrundlage sind zu beachten.

Prüfgrundlagen:

VDE-AR-N 4105:2011-08
Abschnitt 6.5 und 8.3.1
erster Satz

„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.

Das mit Bericht vom 28.02.2012, Az.: 2.03.02411.1.0, AIT Wien geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2017



Martin Mehlem
Leiter der Prüfstelle Elektrotechnik